

15/06/2016

ISOLAMENTI D.P. SOUTHAIO GNI-III

AVODO - GND 1.29 K Ω (T₂tu)

GND - PF2-3.1 2.73 K Ω (")

GND - PF4 1.98 K Ω (")

PASSANTE 7 BULLONE CORTO

SALDATURA RAME BARRA PIATRA 2 poco 1

SFRAMMATE BARRA 3